

UWAGI:

- 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
- 2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymentse większe niż przewód.
- 3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
- 4. W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać odpowietrzenia, w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
- 5. Poziomy i pionowy instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją:
 - gr. 20mm - dla przewodów o wew. do 22mm
 - gr. 30mm - dla przewodów o średnicy wew. od 22 do 35mm
- 6. Jeśli nieznaczono inaczej, przewody pionowe zasilające grzejniki konwekcyjne prowadzić w bruzdach ściennych.
- 7. Przewody grzewcze montować na zawieszakiach systemowych i obejmach z wibroizolacją,
- 8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
- 9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
- 10. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
- 11. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA:

Zasilanie CO (przewody w posadzce)

Powrót CO (przewody w posadzce)

Powrót CO (przewody pod stropem)

Powrót CO (przewody pod stropem)

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

S/01 +20 °C
Φwym: 536 W

Grzejnik konwekcyjny płytowy z zasilaniem dolnym

PG1

Pion instalacji CO

R

Rozdzielacz

Investycja	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 4 NA DZ. NR EW. 3879 W RADOSZYCACH (Obręb: 0025 Radoszyce) Gm. RADOSZYCE (jednostka ewidencyjna: 260504_2 Radoszyce)	Data 10.2017r.
Branża	Sanitarna	Skala 1:100
Przedmiot	RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.	Nr
Projekt	mgr inż. Maciej Grzegolec SWK/0066/POOS/11	8
Opracowanie		
Sprawdził	mgr inż. Michał Janus SWK/0168/POOS/09	